



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

HEPA-Filter

SF14-K-0610x0610x078x05-N18N-J40

Report No. FR 0208-268

DUPLIKAT

IPA-Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für untenstehendes Produkt des Unternehmens

Freudenberg Vliesstoffe KG

Höhnerweg 2-4
D - 69465 Weinheim

das IPA-Qualifizierungssiegel mit der Bericht-Nummer FR 0208-268 vergeben wurde.

Der HEPA-Filter SF14-K-0610x0610x 078x05-N18N-J40 der Freudenberg Vliesstoffe KG ist geeignet, um in Reinräumen der ISO-Klasse 2 nach DIN EN ISO 14644-1 eingesetzt zu werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem IPA-Prüfbericht der Fraunhofer-Gesellschaft.

Bescheinigt am 25. August 2002.
Die zeitliche Gültigkeit dieser Bescheinigung ist unbegrenzt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website
<http://www.ipa-qualification.com>

Stuttgart, den 25. August 2002

Alexander Rapp
i.A. _____
Unterschrift

